



SALLE D'ASILE
PETIT PEROU
97139 LES ABYMES
contact@aquaserv-caraïbes.com
0690 15 60 00

RAPPORT DE VISITE

Abymes, le 13 janvier 2025

Client : Mr FRANCOIS-JULIEN
Microstation TRICEL FR6/3000

Lieu : Morne Bourg Petit Bourg

Objet : RAPPORT SUITE DIAGNOSTIC

Après le passage du technicien, il apparait que : la microstation fonctionne parfaitement, l'entretien annuel a été réalisé le 10 janvier 2025.

Cependant, il a été constaté que : le terrain au niveau du drain s'est affaissé, les eaux traitées ne sont pas évacuées, il en résulte éventuellement que le drain soit bouché à la suite de cet affaissement et de ce fait un engorgement de la microstation.

Nous pouvons vous proposer afin de palier à ce désordre :
-la reprise d'un nouveau drain hors de la zone d'affaissement

SASU AQUASERV CARAÏBES
3 Lot Gaël, La salle d'asile
Petit - Pérou 97139 Les Abymes
Tél : 0690 15 60 00 / 0690 69 59 72